




시험 성적서



<p>한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)</p>	<p>성적서번호 : 2025-3900 페이지 (1) / (총 2)</p>	
--	--	---

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : (주)대상테크롤 / 임태호, 박명진
- 주 소 : 경기도 광주시 초월읍 산수로 612 대상테크롤
- 의뢰일자 : 2025년 11월 17일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리

3. 시험 시료명/물질 : DSL703E / (L620)

4. 시험기간 : 2025년 11월 17일 ~ 2025년 12월 23일

5. 시험장소 : 고정시험실 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 <i>정충호</i>	최기인 <i>최기인</i>

2025. 12. 10.

한국세라믹기술원

비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

한국세라믹기술원

우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)
(Tel : 032-210-5114 , Fax : 032-210-5115)

성적서번호: 2025-3900

페이지 (2) / (총 2)



시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
DSL703E / (L620)	치수(mm)	수도꼭지구 크기	36×36	KS L 1551 : 2024	
		벽면-수도꼭지구 중심	72		
		제품의 폭	505		
		양카볼트구 크기	16×27		
		배수구 크기(테파면)	70		
		배수구 크기(내경)	42×42		
		배수구 깊이	42		
	잉크침투도(mm)	0.2			
	내급냉성	이상 없음			
	내균열성	이상 없음			
	겉모양((세면기)윗면, 내면, 수직전면, 받이전면)	이상 없음			
	겉모양((세면기)측면)	이상 없음			

-끝-